

表一三七

支持物種類	裝脚磚子
導線相互間 最小距離(公厘)	一五〇
導線與敷設面間 最小距離(公厘)	一〇〇