

表一八七之一二 垂直導線管內導線支撐最大間隔

導線線徑(平方公厘)	最大間隔(公尺)
50 以下	30
100	25
150	20
250	15
超過 250	12