

表一八九 低壓管路或電纜最小埋設深度

公 厘 <small>(mm)</small> 線路地點	配線方法	厚金屬 導線管	PVC 管、 MI 電纜
道路、街道及停車場		600	600
住宅範圍內車道、建 築物外停車場		450	450
不屬上述欄位之其他 場所		150	450

註：1. 最小埋設深度指導線管上緣與地面之最小距離。
2. PVC 管指適於直埋而可不加蓋板者。
3. 埋設地點有岩石者，導線管上面應以厚度 50 公厘以上之
混凝土板覆蓋。