

表二七七之一 金屬導線槽內導線最小彎曲空間

導線截面積 (平方公厘)	每一終端導線數				
	1	2	3	4	5
	導線槽最小寬度 (公厘)				
2~5.5	不指定	—	—	—	—
8~14	38	—	—	—	—
22~30	51	—	—	—	—
38	64	—	—	—	—
50	76	—	—	—	—
60~80	89	127	178	—	—
100	102	152	203	—	—
125	114	152	203	254	—
150	127	203	254	305	—
200~250	152	203	254	305	356
註：終端處之彎曲空間應從導線終端或接頭之末端(導線離開終端之延伸方向)起算，直線量測至箱壁之距離。					