

表二八四之一四～一 懸吊型管槽之尺寸及內部截面積

管槽尺寸(公厘)	截面積	40%截面積(1)	25%截面積(2)
	平方公厘	平方公厘	平方公厘
50 × 100	5,000	2,000	1,250
75 × 100	7,500	3,000	1,875
100 × 100	10,000	4,000	2,500
註:1. 管槽連接採外部連接配件者，應使用管槽內 40%配線截面積計算，以決定容許導線數量。			
2. 管槽連接採內部連接配件者，應使用管槽內 25%配線截面積計算，以決定容許導線數量。			

表二八四之一四～二 在同一管槽內超過三條載流導線之安培容量修正係數

導線數	修正係數(%)
4	90
5 ～ 6	80
7 ～ 9	70
10 ～ 20	50
21 ～ 30	45
31 ～ 40	40
41 以上	35