

表 四一六 電纜或管路最小埋設深度

電 路 電 壓	直埋電纜			
	硬質非金屬管		厚金屬管	
	直埋電纜		硬質非金屬管	
	厚金屬管		直埋電纜	
超過六〇〇V~二二KV	四六〇		七六〇	
超過二二KV~四〇KV	六一〇		九二〇	
超過 四〇KV	一六〇		一一〇〇	

註：1 採用硬質非金屬管時除應保持表列之深度外，應在管之上方另置五〇公厘厚之水泥板或具有同等效果之其他材質板面；適於直埋而可不加蓋板之硬質非金屬管，可不在此限。

2 配合電纜及導線終端引上連接或分岐等，其深度可酌予減少。