

表九一～二 第九十一條第三款第一目規定電氣影響間隔^{註1}

相對相最高運轉電壓 (千伏)	開關突波因數 (標么值)	開關突波 (千伏)	電氣影響間隔 (公尺)
242	3.54以下	700以下	2.17 ^{註2}
362	2.37以下	700以下	2.17 ^{註2}
550	1.56以下	700以下	2.17 ^{註2}
	1.90	853	3.1
	2.00	898	3.3
	2.20	988	3.9
	2.40	1079	4.5
	2.60	1168	5.1
800	1.60	1045	4.3
	1.80	1176	5.2
	2.00	1306	6.2
	2.10以上	1372以上	6.7 ^{註3}

- 註：1. 海拔超過 450 公尺部分，每 300 公尺，間隔再增加 3%。依第九十一條第三款第三目規定，增加間隔以限制靜電效應。
2. 受第九十一條第四款規定之限制。
3. 受第八十八條及第八十九條規定之限制。