

表九六～二 依第九十六條第一項第二款規定之支吊線、導線及電纜間之間隔<sup>註1</sup>

單位：公尺

較高電壓電路		較低電壓電路						
相對相 最高運 轉電壓 (千伏)	開關突波 因數 (標么 值)	相對相最高運轉電壓 (千伏)						
		121	145	169	242	362	550	800
242	3.3 以下	1.78 <sup>註2</sup>	1.84 <sup>註2</sup>	1.91 <sup>註2</sup>	2.16 <sup>註2</sup>			
362	2.4	2.48 <sup>註2</sup>	2.48 <sup>註2</sup>	2.48 <sup>註2</sup>	2.48 <sup>註2</sup>	2.86		
	2.6	2.48 <sup>註2</sup>	2.48 <sup>註2</sup>	2.48 <sup>註2</sup>	2.67 <sup>註2</sup>	3.2		
	2.8	2.49 <sup>註2</sup>	2.58 <sup>註2</sup>	2.67 <sup>註2</sup>	3.0	3.5		
	3.0	2.76 <sup>註2</sup>	2.86 <sup>註2</sup>	3.0	3.3	3.8		
550	1.8	3.6 <sup>註2</sup>	3.6 <sup>註2</sup>	3.6 <sup>註2</sup>	3.6 <sup>註2</sup>	3.6 <sup>註2</sup>	4.2	
	2.0	3.6 <sup>註2</sup>	3.6 <sup>註2</sup>	3.6 <sup>註2</sup>	3.6 <sup>註2</sup>	3.8 <sup>註2</sup>	4.7	
	2.2	3.6 <sup>註2</sup>	3.6 <sup>註2</sup>	3.6 <sup>註2</sup>	3.8 <sup>註2</sup>	4.3	5.2	
	2.4	3.8 <sup>註2</sup>	3.9 <sup>註2</sup>	4.0 <sup>註2</sup>	4.3	4.8	5.8	
	2.6	4.1 <sup>註3</sup>	4.2 <sup>註3</sup>	4.4 <sup>註3</sup>	4.8 <sup>註3</sup>	5.4	6.3	
800	1.6	5.0 <sup>註2</sup>	5.0 <sup>註2</sup>	5.0 <sup>註2</sup>	5.0 <sup>註2</sup>	5.0 <sup>註2</sup>	5.6	6.9
	1.8	5.0 <sup>註2</sup>	5.0 <sup>註2</sup>	5.0 <sup>註2</sup>	5.0 <sup>註2</sup>	5.4 <sup>註2</sup>	6.4	7.8
	2.0	5.0 <sup>註2</sup>	5.0 <sup>註2</sup>	5.3 <sup>註2</sup>	5.6	6.3	7.3	8.7
	2.2	5.5 <sup>註3</sup>	5.7 <sup>註3</sup>	5.8 <sup>註3</sup>	6.2 <sup>註3</sup>	6.9 <sup>註3</sup>	8.0 <sup>註3</sup>	9.4 <sup>註3</sup>

註：1. 海拔超過450公尺部分，每300公尺，間隔再增加3%。

2. 受第九十六條第一項後段規定限制。

3. 不需大於第九十四條及第九十五條規定所示值。