

表一〇五～二 建築物、橋梁及其他裝置之電氣影響間隔

相對相最高運轉 電壓 (千伏)	開關突波因數 (標么值)	開關突波 (千伏)	電氣影響間隔	
			垂 直 (公 尺)	水 平 (公 尺)
242	2.0	395	0.84	0.70
	2.2	435	0.98	0.82
	2.4	474	1.14	0.95
	2.6	514	1.30	1.08
	2.8	553	1.47	1.22
	3.0	593	1.64	1.37
362	1.8	532	1.38	1.15
	2.0	591	1.6	1.37
	2.2	650	1.92	1.60
	2.4	709	2.22	1.85
	2.6	768	2.53	2.11
	2.8	828	2.87	2.39
	3.0	887	3.3	2.68
550	1.6	719	2.27	1.86
	1.8	808	2.76	2.30
	2.0	898	3.30	2.74
	2.2	988	3.9	3.3
	2.4	1079	4.5	3.8
	2.6	1168	5.1	4.3
800	1.6	1045	4.3	3.6
	1.8	1176	5.2	4.3
	2.0	1306	6.2	5.2
	2.2	1437	7.2	6.0
	2.4	1568	8.4	7.0

註：海拔超過 450 公尺部分，每 300 公尺，間隔再增加 3%。