

表一一〇～二 依導線弛度，在支持物上小於三十平方毫米線路導線間之水平間隔

導線間 電壓 (千伏)	導線弛度 (毫米)							
	915	1220	1830	2440	3050	4570	6095	但不小 於附表 一一〇 ～一之 間隔 ^註
	水平間隔 (毫米)							
2.4	375	520	735	895	1030	1305	1530	300
4.16	390	540	745	905	1040	1320	1545	300
12.47	455	600	810	970	1105	1380	1610	340
13.2	460	605	815	975	1110	1385	1615	345
13.8	465	610	820	980	1115	1390	1620	355
14.4	470	615	825	985	1120	1395	1625	360
24.94	550	695	905	1065	1200	1475	1705	465
34.5	620	770	975	1135	1270	1550	1775	560
46	710	855	1065	1225	1360	1635	1865	675

註：間隔=7.6 毫米/千伏+20.4 $\sqrt{S-610}$ (式中 S 係以毫米為單位之弛度)