

表一一二 不同回路導線間電氣影響間隔^{註1}

相對相最大運轉電壓 (千伏)	開關突波因數 (標么值)	開關突波 (千伏)	電氣影響間隔 (公尺)
242	2.6以下	890以下	1.94
	2.8	958	2.20
	3.0	1027	2.47
	3.2以上	1095以上	2.65 ^{註2}
362	1.8	893以下	2.06
	2.0	1024	2.46
	2.2	1126	2.90
	2.4	1228	3.4
	2.6	1330	3.8
	2.7以上	1382以上	3.9 ^{註2}
550	1.6	1245	3.4
	1.8	1399	4.2
	2.0	1555	5.0
	2.2	1711	5.8 ^{註2}
	2.3	1789以上	5.8 ^{註2}
800	1.6	1810	6.4
	1.8	2037	7.8
	1.9以上	2149以上	8.4 ^{註2}

註：1. 海拔超過 450 公尺部分，每 300 公尺，間隔再增加 3%。

2. 不需大於第一百十條及第一百十一條規定所述值。