

表一一九～二 線路導線與支持物間任何方向之間隔

最高運轉相間 電壓 (千伏)	開關突波因數 (標么值)	開關突波 (千伏)	與支持點之計算間隔	
			固定式 (公尺)	以最大角度任意擺動 (公尺)
242	2.4	474	0.88 ^{註1}	0.88 ^{註1}
	2.6	514	1.01	0.88 ^{註1}
	2.8	553	1.14	0.98
	3.0	593	1.24 ^{註2}	1.10
	3.2	632	1.24 ^{註2}	1.22
362	1.6	473	0.88 ^{註1}	0.88 ^{註1}
	1.8	532	1.07	0.92
	2.0	591	1.27	1.09
	2.2	650	1.49	1.28
	2.4	709	1.72	1.48
	2.5	739	1.84	1.59
550	1.6	719	1.76	1.51
	1.8	808	2.14	1.84
	2.0	898	2.55	2.19
	2.2	988	2.78 ^{註2}	2.57
800	1.6	1045	3.3	2.82
	1.8	1176	4.0	3.5
	1.9	1241	4.1 ^{註2}	3.8
	2.0	1306	4.1 ^{註2}	4.1 ^{註2}

註：1. 受第一百十九條第三款第二目之2規定之限制。

2. 不需大於第一百十九條第一款及第二款規定。