

表一二一 固定垂直線架或托架上導線間之最小垂直間隔

| 跨距長度<br>(公尺) | 導線間之垂直間隔<br>(毫米) |
|--------------|------------------|
| 45以下         | 100              |
| 超過45至60      | 150              |
| 超過60至75      | 200              |
| 超過75至90      | 300              |

註：導線採絕緣導線或開放式導線間以間隔器隔開支撐時，導線間配置之垂直間隔得予縮減，但不小於 100 毫米。