

表一七四～一 一級線路鐵塔之荷重安全係數

|          | 颱風（包括下雪）時荷重 | 平時及作業時荷重 |
|----------|-------------|----------|
| 塔身（包括橫擔） | 1.1         | 1.65     |
| 基礎       | 1.5         | 2.0      |

註：1. 本表以速度壓設計。

2. 導線、架空地線之最大使用張力為額定破壞強度之 60%（荷重安全係數 1.67）。
3. 導線、架空地線之平常張力（20℃）為額定破壞強度之 25%（荷重安全係數 4.0）。
4. 礙子、導線及架空地線配件、鐵配件之最大使用張力為額定破壞強度之 60%（荷重安全係數 1.67）。