

表二九五 暴露帶電組件間，及暴露帶電組件與大地間之最小間隔

標稱電壓 額定 (千伏)	基準衝擊絕緣強度 (BIL) (千伏)		最 小 間 隔 (毫米)			
	屋內	屋外	相對相		相對地	
			屋內	屋外	屋內	屋外
2.4 至 4.16	60	95	115	180	80	155
7.2	75	95	140	180	105	155
13.8	95	110	195	305	130	180
14.4	110	110	230	305	170	180
23	125	150	270	385	190	255
34.5	150	150	320	385	245	255
34.5	200	200	460	460	335	335
46	—	200	—	460	—	335
46	—	250	—	535	—	435
69	—	250	—	535	—	435
69	—	350	—	790	—	635
115	—	550	—	1350	—	1070
138	—	550	—	1350	—	1070
138	—	650	—	1605	—	1270
161	—	650	—	1605	—	1270
161	—	750	—	1830	—	1475
230	—	750	—	1830	—	1475
230	—	900	—	2265	—	1805
230	—	1050	—	2670	—	2110
345	—	1175	—	3023	—	2642

註：1. 所列之值為正常供電情況下硬質組件及裸導線之最小間隔。若導線移動、供電情況不佳或空間限制允許，此間隔應增加。

2. 為特定系統電壓選擇之相關衝擊耐受電壓需依突波保護設備特性決定。