

產業園區污水處理廠放流水提供區內廠商自行使用作業要點 總說明

為有效管理本局所轄產業園區之污水處理廠放流水供區內廠商自行使用之相關作業規範，訂定本要點，全文共計十七點，各點定訂原則臚列如下：

- 一、本要點訂定主旨(第一點)
- 二、名詞解釋(第二點)
- 三、管理機構同意供水相關流程及廠商應提送放流水使用計畫書內容及相關作業規範(第三點至第七點)
- 四、放流水水質宣告及相關作業流程（第八點）
- 五、取水構造物之相關作業規範(第九點至第十一點)
- 六、用水狀況查核之相關作業規範(第十二點)
- 七、放流水供區內廠商自行取用之相關收費規範(第十三點)
- 八、水量協調及相關核減或廢止許可事項(第十四點至第十六點)
- 九、用水戶應負擔之法律責任(第十七點)

產業園區污水處理廠放流水提供區內廠商自行使用作業要點

規定	說明
一、經濟部工業局(以下簡稱本局)為規範所轄各產業園區污水處理廠放流水提供區內廠商自行使用事項，特訂定本要點。	本要點訂定主旨。
二、本要點之用語定義如下： <ul style="list-style-type: none"> (一) 產業園區下水道機構(以下簡稱管理機構)：經中央政府或直轄市、縣(市)主管機關指定建設及管理產業園區下水道系統之機構。 (二) 用水戶：自本局所轄產業園區下水道系統取用放流水供自行使用者。 (三) 放流水特定設施使用費(以下簡稱使用費)：管理機構為提供放流水予用水戶，如有需增加相關設備及營運管理費用，並依產業創新條例第五十三條第一項第三款規定，向用水戶所收取費用。 	本要點相關名詞定義。
一、用水戶應檢具放流水使用計畫書向管理機構提出申請放流水使用許可，並經管理機構審查同意後，經雙方簽立合約書後始生效。	明定用水戶取用放流水生效時機。
二、管理機構受理用水戶之申請案，其申請之先後順序，以管理機構收受放流水使用計畫書之時間定之。	規定管理機構受理用水戶申請案之處理順序。
三、放流水使用計畫書應載明下列事項： <ul style="list-style-type: none"> (一) 申請人基本資料：自然人、法人、非法人團體、獨資或合夥之證明文件。 (二) 自行使用之規劃、使用方式說明及用水範圍。 (三) 取水構造物用地之地號、面積、土地所有權、使用權或他項權利及土地分區管制說明，並檢附土地謄本、標示取水構造物位置之地籍圖謄本及土地使用同意證明文件。 (四) 取用下水道系統名稱、取用水量。 (五) 申請使用年限。 (六) 取水構造物詳細圖樣與說明、施工期程及應變計畫。 (七) 水量自動監測設施。 (八) 定期檢查、維護管理及歲修養護，包括項目、頻率及方式。 (九) 風險管控規劃，應包括放流水供應不足時之應變措施及備援規劃。 	一、明定放流水使用計畫書應載明相關內容。 二、應詳實登載申請人之基本資料、自行使用規劃、取水構造物規劃、取用水量、使用年限。 三、下水道系統之運作如遭遇天災或廢(污)水源不足等因素，致無法依許可內容提供水源時，為確保供用水戶取用放流水之規劃設有風險及備援機制，以降低損害，爰於第四項規定如廢(污)水或放流水供應不足時之應變措施及備援規劃。

<p>一、用水戶如有變更第五點許可之放流水使用計畫書內容之需要，應檢具變更理由、變更內容對照表及相關證明文件，報請管理機構核准。</p> <p>前項變更涉及第五點第四款至第七款者，應檢附變更計畫，說明變更內容及其相關詳細圖說。</p> <p>用水戶取用水量增量百分之三十以上者，應重新提出申請。</p>	<p>一、明定用水戶之放流水使用計畫書所登載相關內容涉有與現況不符時需進行變更之作業規定。</p> <p>二、第二項規範重大變更及重新申請，其中重大變更包含水量、許可年限、取水構造物、涉及原下水道系統須之變更，應加附變更計畫，說明變更內容及相關詳細圖說。</p> <p>三、第三項規定如取用水量增量百分之三十以上者，應重新提出申請。</p>
<p>一、管理機構受理用水戶之申請案後，應於三個月內完成審查並為決定；必要時，得予延長，並於原處理期間屆滿前，以書面敘明延長事由通知申請人。延長以一次為限，最長不得逾三個月。</p> <p>用水戶依第五點申請使用放流水所檢具文件有欠缺或不合規定者，管理機構於收件之日起五個工作天內通知限期補正，用水戶應遵期補正；逾期不補正或補正不完備者，駁回其申請。</p> <p>前項補正期間不計入第一項之審查期間。</p>	<p>一、考量受理申請案後之執行內容與所需時間，爰於第一項明定審查期間為三個月，並定定審查期間展延之次數現制及程序。</p> <p>二、第二項規定用水戶提送申請文件缺失之補正及不補正或補正不完備者之相應規定。</p> <p>三、第三項規定補正期間不計入第一項之審查期間，以資明確。</p>
<p>一、用水戶取得污水處理廠之放流水，其水質為符合放流水標準之排放水，如水質不符用水戶之需求，用水戶應自行設置淨水處理設施。</p> <p>若管理機構供應水質不符要點標準時，應即停止供水並通知用水戶停止取用，待管理機構改善完成後通知用水戶續行取用，用水戶不得異議。</p>	<p>一、供用水戶取用放流水水質聲明。</p> <p>二、第二項規定若欲放流水水質不符要點標準時之相關作業流程，用水戶應予接受。</p>
<p>一、用水戶於取得管理機構同意使用污水處理廠放流水後，應自行設置取水構造物，並於完工後檢具竣工報告及檢查維護手冊，報請管理機構辦理查驗。</p> <p>前項竣工報告包括取水構造物之竣工圖樣、電腦圖檔及相關操作手冊。</p> <p>第一項檢查維護手冊應包括第五點第八款至第十款規定事項，並配合完工實際情形修正，無需另依第六點規定辦理變更。</p> <p>管理機構辦理現場查驗，應通知用水戶自行或派員到場，現場查驗項目如下：</p> <p>(一) 取水構造物對於下水道系統介面之安全及運作之影響。</p> <p>(二) 取水構造物主要結構及周邊土地、設施之恢復及清理。</p>	<p>一、明定取水構造物應由用水戶自行施設，並於完工後之查驗程序。</p> <p>二、第一項明定用水戶報請查驗時，應檢具之資料。</p> <p>三、第二項規定竣工報告應包括之書件內容。</p> <p>四、放流水使用計畫書中有關水量自動監測、定期檢查、維護管理及歲修養護、風險管控規劃等，均屬後續營運規範，爰將其整合為維護手冊；考量施工期間，檢查維護手冊內容恐有變化，爰於第三項規定檢查維護手冊應配合興建完成後實際情形修正。</p> <p>五、第四項明定管理機構現場查驗之項目，且為避免爭議，明定管理機構應通知用水戶自行或派員到場。</p>

<p>(三) 取水構造物相關設施及操作設備之功能。</p> <p>(四) 水量自動監測設備。</p> <p>(五) 依檢查維護手冊之內容進行相關測試或演練。</p> <p>(六) 其他經管理機構指定事項。 第六點變更涉及第五點第六款及第七款者，依本點規定辦理。 查驗結果與許可內容不符時，管理機構應通知用水戶限期改正；用水戶應於期限內改正，並以書面載明改正情形，報請管理機構辦理複驗。</p>	<p>六、 第五項規定放流水使用計畫變更涉及取水構造物或下水道系統變更或擴建部份應依本點規定辦理。</p> <p>七、 第六項明定取水構造物查驗補正程序。</p>
<p>一、 用水戶於設置取水構造物時所衍生之一切損害，應由用水戶負擔。 損害所衍生之相關費用，如用水戶未於管理機構規定期限內改善完成，管理機構得逕為處理，所需費用由用水戶負擔，用水戶不得異議。</p>	<p>一、 明定用水戶於設置取水構造物時衍生之一切損害由用水戶負擔。</p> <p>二、 第二項明定前項規定所衍生之相關損害費用由用水戶負擔，若用水戶未於管理機構規定期限內改善完成，管理機構得逕為處理，相關費用由用水戶負擔。</p>
<p>一、 下水道系統工程設施有改建、修建或必要之變更時，用水戶應配合停止取水及變更其取水構造物與相關設施，並自行負擔其取水構造物及相關設施變更費用。</p>	<p>明定用水戶應配合管理機構下水道工程設施變更之義務。</p>
<p>二、 管理機構為執行用水戶申報事項查核，得派員進入取水場所、取水構造物範圍，實施各種工程設施、水質、水量等有關資料及紀錄之檢查，並得請相關人員為必要之說明、配合措施或提供相關資料；被檢查者及相關人員不得規避、妨礙或拒絕。 檢查人員於執行檢查職務時，應主動出示執行職務證明文件或足資辨別之標誌，並以不妨礙事業正常業務之進行為原則。</p>	<p>明定管理機構進行用水戶查核之作業準則，用水戶應予以配合。</p>
<p>三、 用水戶簽立契約取用水質為放流水標準者，不予計費；惟管理機構因提供該放流水所增加之建設、營運、管理或其他必要費用，則依再生水資源發展條例相關規定予以計費。</p>	<p>工業區內廠商再自行取用污水處理廠放流水回收使用，原則不予收費；惟管理機構因提供該放流水所增加之建設、營運、管理或其他必要費用，則將予計收費用。</p>
<p>四、 管理機構因園區管理需要，得與用水戶協調取用水量及取用時間。</p>	<p>明定管理機構為管理園區之需要，得與用水戶協調取用水量及取用時間</p>
<p>五、 用水戶有停止取水半年以上之情形或實際取用水量連續三個月低於許</p>	<p>一、 用水戶實際取用水量之少用、未用、停用時，申請保留水量之規定。</p>

<p>可取用水量百分之七十時，其欲保留水量者，應以書面載明保留原因及期間，並檢附相關證明文件，向管理機構申請使用許可水量保留，其效期以原合約為限。</p> <p>用水戶實際取用水量低於許可取用水量百分之七十，未依前項或第六點規定辦理水量保留或變更，經管理機構通知限期改善，屆期未改善者，管理機構得核減其許可取用水量。</p>	<p>二、考量下水道系統之放流水資源有限，為避免用水戶之少用、未用、停用情形占用資源，但如因相關情況導致無法正常使用或尚未啟動，惟仍有此用水之需，考量其已投入建設投資，爰於第一項明定申請許可保留水量之條件。</p> <p>三、第二項明定用水戶實際取用水量低於許可取用水量百分之七十，未依第一項辦理水量保留或第六點規定辦理水量變更，基於其仍有取用事實，經管理機構通知限期改善，屆期未改善者，得核減其許可取用水量。</p>
<p>一、用水戶有下列情形之一，經管理機構通知限期改善，屆期未改善者，得廢止其使用許可：</p> <p>(一) 取水構造物未依許可施工工期完工，且未依第六點規定辦理。</p> <p>(二) 未依第九點規定完成查驗或複驗，逕行取用。</p> <p>(三) 停用半年以上或取用水量連續三個月低於百分之七十時，且未依第十五點規定辦理。</p> <p>(四) 實際取用水量超過許可取用水量，且未依第六點規定辦理。</p> <p>用水戶之取用，經管理機構認定有影響下水道系統正常運作、損害公共利益情節重大者，得廢止其使用許可，並令其回復原狀或為適當處置。</p>	<p>一、明定管理機構於用水戶有相關不符規定情形，經限期改善仍未改善完備者，得廢止用水戶之使用許可。</p> <p>二、第二項明定經管理機構認定有影響下水道系統正常運作、損害公共利益情節重大者，得廢止其使用許可，及其經廢止後之處置。</p>
<p>一、用水戶進行取水之一切事務，應遵守相關法令規定，如違反法令規定、遭附近居民抗爭或有任何侵害第三人權益時，概由用水戶負責解決，並負擔所有發生損害之費用及法律責任(包含但不限於國家賠償責任)。</p>	<p>明定用水戶應自行負責取水過程之一切事務，並負擔所有造成損害之費用及相關法律責任。</p>