

表一一三 非住宅處所插座負載需量因數

應用需量因數為各段插座負載(瓦)	需量因數(%)
首一〇,〇〇〇以下者	一〇〇
其餘超過一〇,〇〇〇者	五〇