

表一二三 單獨住宅幹線負載簡便計算法

負 載 (千瓦或千伏安)	需量因數 (%)
空調設備器及冷氣機 (包括 熱唧筒壓縮器)	一〇〇
中央電暖器	六五
少於四具之個別操作電暖器	六五
所有其他負載之首一〇千瓦	一〇〇
其他負載之剩餘部分	四〇