

表六二～一 漏電斷路器之種類

類 別		額定感度電流(毫安)	動 作 時 間
高感度形	高速形	3、15、30	額定感度電流○・一秒以內
	延時形		額定感度電流○・一秒以上二秒以內
中感度形	高速形	50、100、200	額定感度電流○・一秒以內
	延時形	300、500、1000	額定感度電流○・一秒以上二秒以內
備註：漏電斷路器之最小動作電流，係額定感度電流 50%以上之電流值。			

表六二～二 漏電保護接地電阻值

漏電斷路器額定感度 動作電流 (毫安)	接地電阻 (Ω)	
	潮濕處所	其他處所
30	500	500
50	500	500
75	333	500
100	250	500
150	166	333
200	125	250
300	83	166
500	50	100
1000	25	50