

表一七～九 高壓電纜安培容量修正係數

溫 度 °C	地 下 敷 設	空中架設或暗渠敷設
20	1.000	1.20
25	0.965	1.16
30	0.925	1.11
35	0.883	1.05
40	0.825	1.00
45		0.95
50		0.89