

附件二：商業大用水戶用水量建議值

行業別	計算參數	類別		一般用水區間	建議值
住宿服務業	單位住客人數用水量 (公升/人·日)	國際觀光		595~1105	1105
		一般觀光		490~910	910
		一般旅館	商務旅館型態	315~585	585
			休閒度假型態	350~650	650
			農場山莊型態	350~650	650
			汽車旅館型態	665~1235	1235
			溫泉旅館型態	455~845	845
綜合商品零售業	單位樓地板面積用水量 (公升/平方公尺·日)	百貨公司		6.56~9.84	9.84
		量販店		5.60~8.40	8.40
	單位來客及員工數用水量(公升/人·日)	百貨公司 量販店		24~36	36
醫療保健服務業	單位病床數用水量 (公升/床·日)	醫學中心		640~960	960
		區域醫院		510~690	690
		地區醫院		383~518	518
遊樂園業	單位來客數用水量 (立方公尺/人·日)	機械設施		0.6~0.8	0.8
		特定主題		0.1~0.6	0.6
		景觀動物		0.2~0.5	0.5
		景觀海洋		0.1~0.3	0.3
		景觀人文		0.1~0.15	0.15
		機械設施		0.02~0.12	0.12
	單位佔地面積用水量 (立方公尺/公頃·日)	機械設施		10~20	20
		特定主題		3~5	5
		景觀動物		3~5	5
		景觀海洋		2~10	10
		景觀人文		0.5~1.5	1.5
		景觀森林		0.1~1.5	1.5