

銑櫃壩水庫運用要點第四點、第十二點修正對照表

修 正 規 定	現 行 規 定	說 明
<p>四、本要點用詞，定義如下：</p> <p>(一)蓄水利用運轉：以水庫蓄水調節供應水力發電及下游家用及公共給水之運轉。</p> <p>(二)防洪運轉：颱風或豪雨期間，經由溢洪道或其他放水設施放水之運轉。</p> <p>(三)緊急運轉：在發生特殊洪水或災變，危及水庫安全，情況危殆，嚴重威脅公眾生命及財產之安全時，所採取之因應運轉。</p> <p>(四)颱風情況：中央氣象署發布海上陸上颱風警報，且本水庫集水區列入警戒區域時。</p> <p>(五)豪雨情況：中央氣象署發布大雨、豪雨（<u>含大豪雨、超大豪雨</u>）特報，且本水庫集水區列入警戒區域者。</p> <p>(六)調節放水：為因應電力調度緊急用電需要</p>	<p>四、本要點用詞，定義如下：</p> <p>(一)蓄水利用運轉：以水庫蓄水調節供應水力發電及下游家用及公共給水之運轉。</p> <p>(二)防洪運轉：颱風或豪雨期間，經由溢洪道或其他放水設施放水之運轉。</p> <p>(三)緊急運轉：在發生特殊洪水或災變，危及水庫安全，情況危殆，嚴重威脅公眾生命及財產之安全時，所採取之因應運轉。</p> <p>(四)颱風情況：中央氣象局發布海上陸上颱風警報，且本水庫集水區列入警戒區域時。</p> <p>(五)豪雨情況：中央氣象局發布大雨、豪雨、大豪雨、超大豪雨特報，且本水庫集水區列入警戒區域者。</p> <p>(六)調節放水：為因應電力調度緊急用電需要</p>	<p>一、配合交通部及所屬機關之組織法行政院定自一百一十二年九月十五日施行，修正機關名稱。</p> <p>二、修正第五款雨量分級用詞，與其他水庫水門規定一致。</p>

<p>時，或排砂與維修需要時，經由溢洪道、排砂道或其他放水設施排放水量之放水。</p>	<p>時，或排砂與維修需要時，經由溢洪道、排砂道或其他放水設施排放水量之放水。</p>	
<p>十二、本水庫應於防洪運轉或調節放水前一小時，由明潭電廠利用廣播系統發布水庫洩洪警報，並通知本部水利署中區水資源<u>分署</u>集集攔河堰管理中心、本部水利署第四河川<u>分署</u>、台灣自來水股份有限公司第四區管理處、南投縣政府警察局集集分局、南投縣政府消防局水里分隊等機關（構）轉知所屬相關單位及下游居民遠離河川區域，以策安全。</p>	<p>十二、本水庫應於防洪運轉或調節放水前一小時，由明潭電廠利用廣播系統發布水庫洩洪警報，並通知本部水利署中區水資源局集集攔河堰管理中心、本部水利署第四河川局、台灣自來水股份有限公司第四區管理處、南投縣政府警察局集集分局、南投縣政府消防局水里分隊等機關（構）轉知所屬相關單位及下游居民遠離河川區域，以策安全。</p>	<p>配合經濟部及所屬機關之組織法行政院定自一百一十二年九月二十六日施行，修正機關名稱。</p>

