

附表二：

南庄溪基準流量

單位：C.M.S.

月	1			2			3			4		
旬	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
基準流量	0.40	0.40	0.40	1.50	1.50	1.50	1.50	2.50	4.60	5.00	4.50	4.50
月	5			6			7			8		
旬	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
基準流量	4.20	4.20	4.50	4.20	4.20	4.00	2.40	1.00	2.00	4.50	4.80	4.50
月	9			10			11			12		
旬	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
基準流量	0.28	4.20	4.20	4.20	4.20	4.20	3.00	1.30	0.40	0.40	0.40	0.40

註：田美攔河堰處南庄溪日逕流量超出上表流量時，永和山水庫始可引水，（但中港溪斗煥坪站之逕流量表達上表流量且無法滿足下游既得用水人用水時，攔河堰站超過基準流量之水量，永和山水庫仍不可引蓄。）