

經濟部水利署中央管河川及區域排水水門與一般性海堤防潮閘門維護操作管理作業要點第四點修正對照表

修正規定	現行規定	說明
<p>四、各級水門應依下列原則辦理：</p> <p>(一)A級水門，每週保養一次，<u>B級與C級水門，非防汛期間每兩週保養一次，防汛期間每週保養一次。</u></p> <p>(二)<u>為因應水(風)災成立緊急應變小組開設期間之災害防救需求，由河川分署指定特定時間內完成查報並測試功能是否正常。</u></p> <p>(三)<u>老舊或功能不佳已影響防汛安全者，應函報本署籌措經費並列入年度相關工程計畫辦理。</u></p>	<p>四、各級水門應依下列原則辦理：</p> <p>(一)A級水門：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.每週保養一次。 2.<u>颱風路徑潛勢有影響臺灣或大雨特報或豪雨(含大豪雨及超大豪雨)特報發布後，原則於二十四小時內完成查報並測試功能是否正常。</u> 3.老舊或功能不佳已影響防汛安全者，應函報本署籌措經費並列入年度相關工程計畫辦理。 4.<u>應每五年針對土木結構及機電設備功能辦理現場勘查評估狀況。</u> <p>(二)<u>B級與C級水門：</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1.非防汛期間每兩週保養一次，防汛期間每週保養一次。 2.<u>颱風路徑潛勢有影響臺灣或豪雨(含大豪雨及超大豪雨)特報發布後，原則於二十四小時內完成查報並測試功能是否正常。</u> 	<p>一、考量各河川分署轄管流域特性及各水門規模不同，颱風豪雨應變期間其查報及測試啟動及時效由河川分署成立緊急應變小組開設期間，依其特性辦理較符合實需，爰修正颱風豪雨應變期間水門測試規定。</p> <p>二、防洪閘門操作與維護手冊已規定各水門每年度須辦理堪用度評估，故刪除A級水門之應每五年針對土木結構及機電設備功能辦理現場勘查評估狀況，以避免重複規定。</p> <p>三、餘酌作文字調整及配合項款次修正。</p>