

表八八～二 漏電保護接地電阻

漏電斷路器 額定靈敏度動作電流 (mA)	接地電阻 ( $\Omega$ )	
	潮濕場所	其他場所
30	500	500
50	500	500
75	333	500
100	250	500
150	166	333
200	125	250
300	83	166
500	50	100
1,000	25	50