

表五三 非住宅場所插座負載之幹線需量因數

| 適用需量因數之插座負載部分 (kVA) | 需量因數 (%) |
|---------------------|----------|
| 10以下 | 100 |
| 超過10 | 50 |