

表一三五 裸露導電部分異極間之間隔

<div> <div>導電部分</div> <div>間隔(mm)</div> <div>電壓(V)</div> </div>	異極間		帶電體對地
	架於 同一敷設面者	保持於 自由空間者	
不超過 125	19	13	13
不超過 250	32	19	13
不超過 600	50	25	25