

表二三六 電動機控制線路過電流保護裝置最大安培額定

<div> <div>最大安培額定 (A)</div> <div>控制線路 導線線徑 (mm²)</div> </div>	第一欄 (提供個別保護)	由電動機分路保護裝置保護	
		第二欄 (封閉箱體內導線)	第三欄 (延伸出封閉箱體外 之導線)
1.25	10	40	10
2.0	(註 ¹)	100	45
3.5	(註 ¹)	120	60
5.5	(註 ¹)	160	90
超過5.5	(註 ¹)	(註 ²)	(註 ³)
註：1. 依第二十五條規定之導線安培容量選用。 2. 以60℃絕緣物導線安培容量之4倍選用。 3. 以60℃絕緣物導線安培容量之3倍選用。			