

表三〇〇 導線垂直裝設之最大支撐間隔

導線線徑 (mm ²)	最大支撐間隔 (m)
50 以下	30
100	25
150	20
250	15
超過 250	12