表三四九～一　非金屬可撓導線管管徑之選定

導線線徑		絕緣導線數								
單線（mm）	絞線（mm^2）	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		導線管最小管徑（mm）								
1.6		16	16	16	16	16	22	22	28	28
2.0	3.5	16	16	16	16	22	22	28	28	28
2.6	5.5	16	16	16	22	28	28	28	36	36
	8	16	22	22	28	28	36	36	36	42
	14	16	22	28	28	36	36	42	42	
	22	16	28	36	36	42	42			
	30	16	36	36	42	42				
	38	22	36	42						
	50	22	42	42						
	60	22	42							
	100	28								

註：1.導線一條適用於設備接地導線及直流電路。
　　2.管徑根據 CNS 規定以標稱管徑表示。