

表三六〇～三 六百伏特以下任何型式多芯電纜在實底槽型電纜架之最大容許敷設截面積

電纜架內淨寬度 (mm)	多芯電纜最大容許敷設截面積 (mm ²)	
	一條電纜 (第 1 欄)	超過一條電纜 (第 2 欄)
50	850	500
75	1,300	700
100	2,400	1,400
150	3,600	2,100