

表五八七～二 處理或分送發動機壓縮天然氣或液化石油氣之危險場所

燃料	範圍	
	第一類第一種場所或 1 區	第一類第二種場所或 2 區
壓縮天然氣 (CNG)	燃料分送裝置封閉箱體內之全部空間。	燃料分送裝置封閉箱體展開 1.5 m 範圍內。
液化石油氣 (LPG)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 燃料分送裝置封閉箱體內之全部空間。</li> <li>2. 燃料分送裝置封閉箱體水平展開 460 mm，至燃料分送裝置地面向上 1.22 m 高度範圍內。</li> <li>3. 燃料分送裝置任一邊緣水平展開 6 m 範圍內無機械通風之澆坑全部空間。</li> </ol>	燃料分送裝置封閉箱體任一邊緣水平展開 6 m 範圍內，地面向上 460 mm 高度範圍內，包括在此區域範圍內有機械通風之澆坑。