

表六八八 攝影棚或製片廠之場景照明需量因數

適用範圍 (VA)	幹線需量因數 (%)
50,000以下	100
50,001 - 100,000	75
100,001 - 200,000	60
200,000以上	50