

表 二〇五

不沿建築物			沿建築物設施時		處所
懸空設施時	磁珠	磁夾板	磁珠	磁夾板	支持物
	一二〇	三〇	六〇	三〇	導線相互間 最小距離 (公厘)
	三〇	六	三〇	六	導線與敷設面間 最小距離 (公厘)
	四	一	二	一	相鄰二支持點間 最大距離 (公尺)