

表 二〇六

處 所	沿建築物設施時	不沿建築物 懸空設施時
導線相互間最小 距離（公厘）	六〇	一二〇
導線與敷設面間最 小距離（公厘）	三〇	三〇
相鄰二支持點間最 大距離（公尺）	—	四