

表三 熱媒鍋爐煙氣含氧體積濃度及煙氣出口溫度年平均值上限（新設設備）

| 管制<br>項目      | 燃料<br>種類 | 氣體燃料 | 液體燃料 | 固體燃料   |              |
|---------------|----------|------|------|--|--------------|
|               |          |      |      | 額定總燃燒量<br>9 百萬千卡/小<br>時以下，且於<br>中華民國一百<br>零六年六月三<br>十日前完成設<br>置者 | 非適用左列條<br>件者 |
| 含氧體積<br>濃度(%) |          | 4.7  | 5.1  | 11   | 6.5          |
| 煙氣出口<br>溫度(℃) |          | 200  | 230  | 210  | 230          |