

表三 熱媒鍋爐煙氣含氧體積濃度及煙氣出口溫度年平均值上限

設備/燃料 上限值	既設設備			新設設備		
	氣體 燃料	液體 燃料	固體 燃料 (煤炭)	氣體 燃料	液體 燃料	固體 燃料 (煤炭)
含氧體積濃度 (%)	5.2	5.7	7.2	4.7	5.1	6.5
煙氣出口溫度 (°C)	220	250	250	200	230	230