

表一七四～三 二級線路之荷重安全係數

		平時及作業時荷重
預力水泥電桿		1.33
鐵柱	柱身	1.33
	基礎	1.6
木桿		1.33
支線或支撐桿		1.33

註：1. 本表以 10 分鐘平均風速設計。

2. 其他構件、導線、架空地線及其配件等之荷重安全係數依附表一七四～二規定辦理。