

附表一 鳳山水庫取水工取水閘門堰頂水深高度流量對照表

第 1 號閘門～第 4 號閘門

堰頂水深高度流量對照表

水深高 M 度	流量 CMD	水深高 M 度	流量 CMD
0.1	8,800	1.4	465,000
0.2	25,000	1.5	515,000
0.3	46,000	1.6	568,000
0.4	71,000	1.7	622,000
0.5	99,000	1.8	677,000
0.6	130,000	1.9	735,000
0.7	164,000	2.0	794,000
0.8	200,000	2.1	854,000
0.9	239,000	2.2	916,000
1.0	280,000	2.3	979,000
1.1	323,000	2.4	1,043,000
1.2	369,000	2.5	1,109,000
1.3	416,000	----	----
第 1 號閘門進水水位：43.2M～45.0M 第 2 號閘門進水水位：38.8M～43.2M 第 3 號閘門進水水位：34.4M～38.8M 第 4 號閘門進水水位：30.0M～34.4M			