

附表一

衛生設備用水量設計基準

| 衛生設備種類 | 平均每分鐘用水量（公升） |
|---------------|--------------|
| 洗面盆及廚房水槽（含水栓） | 八至十五 |
| 浴缸（含水栓） | 二十五至六十 |
| 蓮蓬頭 | 八至十四 |
| 小便器 | 二十至三十 |
| 水洗馬桶（水箱式） | 四・八至九・六 |
| 水洗馬桶（沖水閥式） | 八十至一百二十 |
| 飲水器 | 十二至四十 |

附表二 衛生設備同時使用之百分比設計基準

| 衛生設備種類 衛生設備數量 | 一般水洗馬桶 (直接沖水閥式) | 其他衛生設備 |
|------------------|--------------------|--------|
| 1 | 100 | 100 |
| 2 | 50 | 100 |
| 3 | 50 | 80 |
| 4 | 50 | 75 |
| 5 | 45 | 70 |
| 8 | 40 | 55 |
| 10 | 35 | 53 |
| 12 | 30 | 48 |
| 16 | 27 | 45 |
| 24 | 23 | 42 |
| 32 | 19 | 40 |
| 40 | 17 | 39 |
| 50 | 15 | 38 |
| 70 | 12 | 35 |
| 100 | 10 | 33 |

附表三

衛生設備最大使用水量標準

| 衛生設備種類 | 最大使用水量 |
|---------------|-------------------------|
| 水龍頭（不包括浴缸水龍頭） | 每分鐘流量不超過九公升。 |
| 小便器 | 每次沖水量不超過三公升。 |
| 一段式水洗馬桶 | 每次沖水不超過六公升。 |
| 兩段式水洗馬桶 | 每次沖水量大號不超過六公升，小號不超過三公升。 |
| 蓮蓬頭 | 每分鐘流量不超過十公升，但最低不得少於五公升。 |